ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(ФБУ "Ростовский ЦСМ")
пр. Соколова, 58/173, г. Ростов-на-Дону, Ростовская область, 344000
Тел. (863) 264-19-74 Факс: (863) 291-08-02
E-mail: info@rostcsm.ru http://rostcsm.ru/
ОКПО 02567716 ОГРН 1026103163833
ИНН / КПП 6163000840 / 616301001

04.03.2016 № 05/3-12/800

На №

По вопросу подтверждения соответствия

Первому заместителю
генерального директора
ОАО «Завод резинотехнических изделий»
И.Д. Габибуллаеву

344039, г. Ростов-на-Дону,
ул. Павленко, 15

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции сообщаем следующее.

Продукция, указанная в Приложении 1 на 1 листе может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК-034 (КПЕС 2008) (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст), к соответствующим кодам ОКПД2.

Вышеуказанная продукция **не является** объектом технического регулирования, на который распространяют действие технические регламенты Таможенного союза и технические регламенты Российской Федерации. Также, вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства от 01.12.2009 № 982 (в редакции Постановления Правительства от 03.09.2015 № 930) и не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов» (Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620).

В соответствии с п. 3.1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»: продукция, на которую не распространяется действие технических регламентов и которая при этом не включена в вышеуказанные перечни, **не подлежит обязательному подтверждению соответствия**. Таким образом, предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии для вышеуказанной продукции **не требуется**.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в вышеуказанные документы, а также до вступления в действие соответствующих технических регламентов Таможенного союза.

Первый заместитель
генерального директора В.А. Романов

Исп.: Янов С.В.,
Тел./факс: (863) 291-07-60

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011

Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007

Приложение 1 на 1-м листе к информационному письму № 4518-12/8600 от 05.03.18

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ:

№ п/п	Наименование	НТД	код ОКПД2
1	Лента изоляционная прорезиненная	ГОСТ 2162-97	22.19.73.119
2	Ковры диэлектрические	ГОСТ 4997-75	22.19.72.000
3	Кольца резиновые для асбестовых труб	ГОСТ 5228-89	22.19.73.111
4	Пластина резиновая рулонная и прессовая	ГОСТ 7338-90	22.19.20.120 22.19.73
5	Пластины непористые для низа обуви (подошвы, набойки, подметки профилактические)	ГОСТ 10124-76	22.19.20.120
6	Ковры резиновые для покрытия полов автобусов и автомобилей	ТУ 38.005272-76	22.19.72.000
7	Трубки резиновые	ГОСТ 5496-78	22.19.30.110.
8	Шнуры резиновые	ГОСТ 6467-79	22.19.73.119
9	Кольца резиновые предохранительные для баллонов с пропаном	ТУ 38.105130-86	22.19.73.111
10	Формовые и неформовые РТИ	ТУ 38.105376-92 ТУ 2539-011-00149564-2007	22.19.73.119
11	Прокладка для уплотнения стекол	ТУ 38.105376-92 ТУ 38.1051868-88	22.19.73.119
12	Неформовые РТИ технического назначения (уплотнитель резиновый монолитный)	ТУ 38.105376-92 ТУ 38.1051868-88	22.19.73.119
13	Крошка резиновая	ТУ 38.105590-91	22.19.10.000
14	Смеси резиновые товарные	ТУ 2512-046-00152081-2003	22.19.10.000
15	Наконечники резиновые для тростей, костылей	ТУ 38.1051565-83	22.19.73.120
16	Вантуз резиновый	ТУ 38.106432-82 ТУ 2539-011-00149564-2007	22.19.73.120
17	Коврики резиновые (бытовые, офисные)	ТУ 2533-009-00149564-2005	22.19.72.000
18	Шланги резиновые поливочные	ТУ 2559-007-00149564-2004	22.19.30.120
19	Шины резиновые монолитные	ТУ 38.106586-90 ТУ 2539-011-00149564-2007	22.19.73.119
20	Комплект ковриков резиновых для салона легковых автомобилей	ТУ 2533-003-00149564-98	22.19.72.000
21	Подставка для газовых баллонов	ТУ 2539-011-00149564-2007	22.19.73.119
22	Ограничитель скорости «Лежачий полицейский»	ТУ 2539-011-00149564-2007	22.19.73.119
23	Резино-волокнистая плита с окантовкой для настила подов	ТУ 2539-011-00149564-2007	22.19.73.119
24	Модульное напольное покрытие «Фермапол»	ТУ 2539-011-00149564-2007	22.19.73.119
25	Плитка для пола	ТУ 2539-011-00149564-2007	22.19.73.119
26	Бампер	ТУ 38.105376-92 ТУ 38.1051868-88	22.19.73.119
27	Привальный брус	ТУ 38.105376-92 ТУ 38.1051868-88	22.19.73.119

Первый заместитель
генерального директора В.А. Романов

Исп. Янов С.В. тел. (863) 291-07-60

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества и соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008)
Сертификат № FSK.RU.0002.F0001852
от 05 апреля 2016 года.

Россия
ОАО «Завод РТИ»
344039, г. Ростов-на-Дону,
пер. Павленко, 15
тел./факс: (863) 232-22-27

ИСПЫТАНО
на 20 кВ

ПАСПОРТ № 4

Наименование изделия: **Ковры диэлектрические резиновые по ГОСТ 4997-75**
(1-750*750; 1-700*700; 1-600*600; 1-500*500)

Дата изготовления: февраль 2019 г.
Дата испытания: 04.02.2019 г.
Партия №: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39

№ п/п	Наименование показателей	Фактические показатели	Нормы **ГОСТ 4997-75**
1.	Внешний вид	Соответствует	соответствие п. 1.5; 1.6; 1.7
2.	Глубина рифов, мм	2,2	1÷3
3.	Ток утечки, мА/м^2, не более	67,30	160
4.	Испытательное напряжение, кВ	20	20
5.	Условная прочность, МПа, не менее	4,3	4,0
6.	Относительное удлинение, %, не менее	220	200
7.	Твердость по Шору А, у. е.	59	55÷65
8.	Изгиб ковров	соответствует	соответствие п. 1.13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Соответствует ГОСТ 4997-75, изм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гарантийный срок хранения ковров — 3 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации ковров — 3 года со дня ввода их в эксплуатацию.

Начальник ОКК _____ М. С. Коровина

Контролер ОКК _____ Т. И. Сецко

Завод Резинотехнических изделий г. Ростов-на-Дону ОКК Для паспортов ОАО

Общество с ограниченной ответственностью г. Ростов-на-Дону "Торговый дом РТИ" Для документов ОГРН 1026103265781 ИНН 6164093559

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества и соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008)
Сертификат № FSK.RU.0002.F0001852
от 05 апреля 2016 года.

Россия
ОАО «Завод РТИ»
344039, г. Ростов-на-Дону,
пер. Павленко, 15
тел./факс: (863) 232-22-27

ИСПЫТАНО
на 20 кВ

ПАСПОРТ № 2

Наименование изделия: ковры диэлектрические резиновые 1-8000*1000; 1-7000*1000; 1-6000*1000; 1-5000*1000; 1-4000*1000; 1-3000*1000; 1-2000*1000; 1-1000*1000; 1-900*900; 1-800*800 по ГОСТ 4997-75

Дата изготовления: январь 2019 г.
Дата испытания: 15.01.2019 г.
Партия №: 3,4,5

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

№ п/п	Наименование показателей	Фактически	Требования ГОСТ 4997-75
1	Внешний вид ковров	соответствие п. 1.5; 1.6; 1.7	соответствие п. 1.5; 1.6; 1.7
2	Глубина рифов, мм	2,2	1÷3
3	Ток утечки, мА/м^2, не более	130,69	160
4	Испытательное напряжение, кВ	20	20
5	Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	4,1	4,0
6	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	210	200
7	Твердость по Шору А, у. е.	62	55÷65
8	Изгиб ковров	соответствие п. 1.13	соответствие п. 1.13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Соответствует ГОСТ 4997-75, изм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гарантийный срок хранения ковров — 3 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации ковров — 3 года со дня ввода их в эксплуатацию.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Ковры диэлектрические соответствуют ГОСТ 4997-75.

Начальник ОКК _____ М. С. Коровина

Контролер ОКК _____ Т. Н. Антипенко

Завод резинотехнических изделий ОКК Для паспортов ОАО Ростов-на-Дону

Торговый дом РТИ Для документов ОГРН 1026103255781 ИНН 6164093559